

**Rapporto di prova n° 20LA05059  
del 17.11.2020**



20LA05059



0 000001 850734

**Laboratorio cantonale  
6500 Bellinzona**

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA  
Centro operativo Muzzano - Via Industria 2  
6933 Muzzano TI

Descrizione campione: Greggia

Data prelievo: 04.11.2020

Data accettazione: 04.11.2020

Punto di prelievo: ST Mulini di Curio Prima dell'impianto UV -  
6986 Curio

Data inizio analisi: 04.11.2020

Data fine analisi: 05.11.2020

Codice punto AQ471

Temperatura prelievo: 13.3 °C

Fornitore: AAP Pura

Prelievo eseguito da: Cliente /1

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
20-003656	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 181.50	IVA esclusa	Seguirà fattura

**Analisi**

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Metabolita Clorotalonil R417888	SOP-LAB192	< 0.025	µg/L
Metabolita Clorotalonil R471811	SOP-LAB192	< 0.025	µg/L
Metabolita Clorotalonil SYN507900	SOP-LAB192	< 0.025	µg/L

**Giudizio:**

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato soddisfa i requisiti per l'acqua potabile definiti nell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° luglio 2020).

Laboratorio cantonale

Il Direttore

Dr. sc. ETH N. Forrer

Pres. Direzione Generale	Condirettore Generale	Direttore Generale	Cantone Gestione Reti	Cantone Progetti	Cantone Esercizio e Manutenz. A	Cantone Prod. Commerciali
Segreteria	Organizzazione			Coordinatore Dir. Gen. Prog.	Comando	Imp. Interni
Giuridico	Area Finanze	23 NOV. 2020		Dir. GC e Condotte	Logistica	Vendita prodotti e fatturazione
Risorse Umane	Contabilità		Gestione reti A	Dir. Gestione Progetti	Esercizio e Manutenz. A	Aggravamento
Relazioni Pubbliche	Cassa / Esazione		Gestione reti G TR	Progetti E IP FO	Eserc. e Manutenz. G TR CT	Produzione e efficienza energ.
	Area ICT		Gestione reti E FO	Progetti A G TR CT	Esercizio e Manutenz. E	Surviv. Clienti
	AIL Servizi SA			Coordinamento	Squadre	

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente all/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i. Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.